

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Полевского муниципального округа Свердловской области
«Детский сад №65 комбинированного вида»

(МАДОУ ПМО СО «Детский сад №65»)

**Акт
проверки состояния условий труда**

от 15.04.2025г

В целях повышения культуры охраны труда, активизации профилактической работы по предупреждению травматизма и профессиональной заболеваемости в МАДОУ ПМО СО « Детский сад №65», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2015 №1346 «О всероссийской неделе охраны труда», приказом о проведении месячника охраны труда от 25.03.2025г №101Д Управление образованием Полевского муниципального округа Свердловской области, составлен настоящий акт комиссией под председательством специалиста по охране труда Кулагиной Н.В.

и членов комиссии:

Заместителя заведующего по АХЧ –Чулочниковой К.А.
Председателя профсоюзного комитета –Легостаевой С.А.

Уполномоченного по охране труда- Елькиной Л.Н.

в том, что в период с 10.04.2025 по 15.04.2025г произведена проверка выполнения требований нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности .

Комиссия отмечает, что: по результатам проверки выявлены следующие недостатки выполнения требований охраны труда и намечены мероприятия по их устранению:

№ п/п	Выявленные нарушения и недостатки	Ссылка на нормативный документ	Планируе- мые мероприя- тия по устране- нию нарушений и недостат- ков	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Отсутствует светодиодное освещение, на рабочих местах групп	ГОСТ Р 55705-2013 «При- боры осветительные со све- тодиодными источниками	установка	До декабря 2025г	Заведующий , заме- ститель заведующего по АХЧ

	№ 8, №7, №9 : кабинет специалистов (1 этаж); кабинет заместителя заведующего по АХЧ; кабинет бухгалтерии, кабинет специалистов 2 этаж.	света. Общие технические условия». Стандарт распространяется на приборы для внутреннего или наружного освещения, которые работают в сетях переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В.			
2.	Отсутствуют настольные лампы на рабочих местах: гр №8, гр №7, гр №9»	Мощность. Для настольных ламп обычно рекомендуются лампы мощностью от 5 до 15 Вт для светодиодных ламп и от 40 до 60 Вт для ламп накаливания. Чтение и работа за компьютером — от 450 до 800 лм. Нормативы освещённости рабочего места прописаны СанПиН и составляют 300–500 люкс. Эта единица показывает, какое количество света (в люменах) приходится на один квадратный метр.	приобретение	2025-2026г	Заведующий, заместитель заведующего по АХЧ
3	Пожарная безопасность	ЗАПРЕЩЕНО: оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприёмники, телевизоры и другие электроприборы пользоваться этими приборами без несгораемых подставок; • использовать электрокипятильники, электрочайники для приготовления пищи в спальных и игровых	Проводить регулярно инструктажи на рабочем месте; обучающие эвакуации; Выдавать памятки	Постоянно	Заместитель заведующего по АХЧ, специалист по охране труда

		ния пищи в спальнях, игровых комнатах и других помещениях, занятых детьми (за исключением специально оборудованных помещений); (ИНСТРУКЦИЯ для сотрудников детского сада по пожарной безопасности в дошкольных учреждениях.)			
--	--	--	--	--	--

Председатель комиссии:

специалист по охране труда

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по АХЧ

Уполномоченный по охране труда

Председатель профкома

Кул

Кулагина Н.В.

(подпись)

Чул

Чулочникова К.А.

(подпись)

Елькина Л.Н.

(подпись)

Легостаева С.А.

(подпись)

Легостаева