

**Главное управление  
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области  
(ГУ МЧС России по Свердловской области)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск,  
Полевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области**

**Предписание № 39/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению Полевского  
городского округа «Детский сад № 65 комбинированного вида», заведующему Муниципального  
автономного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский  
сад № 65 комбинированного вида» Николашиной Ирине Викторовне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица  
правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору Покальнетова В.Н. от «23» апреля 2021 года № 39, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. «29» апреля 2021г., с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. «17» мая 2021г., с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин «27» мая 2021г. проведена проверка

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда,  
ГО Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
капитаном внутренней службы Климовым Эдуардом Витальевичем

(Должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

объекта защиты МАДОУ ПГО «Детский сад № 65 комбинированного вида», расположенного по  
адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Меркулова, 33

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МАДОУ ПГО «Детский сад № 65 комбинированного вида» Николашиной  
Ириной Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты хранить техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.	07.02.2022	

2.	2-ой этаж, группа «Непоседы», руководителю организации обеспечить соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно, выполнить размещение извещателя пожарного на потолке.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.	07.02.2022	
3.	Руководителю организации обеспечить исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами (смонтированной в 2004 году в соответствии с рабочим проектом ООО «Щит» № 001-0104-ПС), а именно, организовать своевременную замену отдельных составляющих частей систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта (с учетом достижения ими предельного ресурса эксплуатации) регламентированной документацией на них.	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 29.12.2009г. № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ст. 5, ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п.4.2, 5.1.7, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.	07.02.2022	
4.	Руководителю организации обеспечить содержание наружной пожарной лестницы (ветриальной ПЛ) в исправном состоянии. Основные параметры и размеры, общие технические требования выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 17(а), Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 1.2.	07.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск,  
Полевского городского округа УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
капитан внутренней службы Климов Э.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 23 » ИЯ 2021 г.



(подпись)

М.Л.П.\*



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575930

Владелец Николашина Ирина Викторовна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022