

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Полевского городского округа
«Детский сад №65 комбинированного вида»
(МАДОУ ПГО «Детский сад № 65»)

ОТЧЕТ

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара согласно предписания отдела
надзорной деятельности и профилактической работы
ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области от 27.05.2021 г. № 39/1/1

№ п/п	Содержание мероприятия	Выполнено/не выполнено
1.	На объекте защиты хранить техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Выполнено
2.	2-ой этаж, группа «Непоседы», руководителю организации обеспечить соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно, выполнить размещение извещателя пожарного на потолке.	Выполнено
3.	Руководителю организации обеспечить исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта в соответствии с инструкцией на технические средства завода – изготовителя, национальными и (или) международными стандартами (смонтированной в 2004 году в соответствии с рабочим проектом ООО «Щит» № 001-0104-ПС), а именно, организовать своевременную замену отдельных составляющих частей систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта (с учетом достижения ими предельного ресурса эксплуатации) регламентированной документацией на них.	Выполнено
4.	Руководителю организации обеспечить содержание наружной пожарной лестницы (вертикальной П1) в исправном состоянии. Основные параметры и размеры, общие технические требования. Методы испытаний».	Выполнено

Приложения в 1 экз. на 34 л.

Заведующий
МАДОУ ПГО «Детский сад № 65»

«27» июля 2023 г.



И.В. Тарасова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022387

Владелец Тарасова Инна Владимировна

Действителен с 20.04.2023 по 19.04.2024